

**Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
 ----- UZ-271-8/18 Niedzica, 3... sierpnia 2018 r.

sprawa: budowa MEW Niedzica II

W w/w postępowaniu wniesione zostały zapytania o następującej treści:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość otrzymania dokumentacji budowlanej (rysunków zbrojeniowych) elementów elektrowni, gdzie będą przekucia przez ściany, w szczególności ściany od komory z kompensatorem (o grubości ok. 3m) oraz stropu do kanału wylotowego, tam gdzie będzie przekucie rury ssącej.

Zamawiający wyjaśnia:

W odpowiedzi informujemy, że do przejścia z komory kompensatorowej należy wykorzystać istniejące otwory wentylacyjne a rurę ssącą należy dostosować przez rozkucie istniejącego otworu wjazdu rewizyjnego. Podkłady budowlane tych elementów zostały przekazane Wykonawcom podczas wizji lokalnej.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Bujorek - Fiałkowski

AP
03.08.2017