

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
 ----- UZ-271-8/18 Niedzica, 20.08.2018 r.

sprawa: budowa MEW Niedzica II

W w/w postępowaniu wniesione zostały zapytania o następującej treści:

„1. Czy będzie możliwość skorzystania z istniejącego układu filtrowanej wody chłodzącej na potrzeby chłodzenia nowych turbozespołów? Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów wody w układzie (dokładność filtracji i ciśnienia robocze).”

Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1.

W odpowiedzi na pytanie ZEW Niedzica informuje, że jest możliwość wykorzystania rezerwowego filtra zgrubnego o wydajności $Q = 4000$ l/min, dokładności czyszczenia (filtrowania) 2 mm. Ciśnienie robocze ok. 4 bar.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Bajorok - Fiałkowski

AS
20.08.2018