

**Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
 ----- UZ-271-37/18 Niedzica, 16. października 2018 r.

sprawa: dostawa i montaż automatycznych słupków antyterrorystycznych na koronie zapory wodnej w Niedzicy

W w/w postępowaniu wniesione zostały zapytania o następującej treści:

1. szerokość pasa drogi do ochrony zaporami (proszę potwierdzić wartość 7 metrów),
2. przekrój drogi w miejscu montażu - prosimy o podesłanie przekroju, tak byśmy mogli przygotować wiążącą wycenę,
3. dot. punktów 1.1-1.4: w związku z pożądanym terminem montażu (31.12.2018) proponujemy następującą zmianę harmonogramu inwestycji:
 - wybór wykonawcy zostanie dokonany najpóźniej dnia 26.10
 - 29.10 odbędzie się podpisanie umowy połączone z pierwszym spotkaniem koordynacyjnym,
 - 30.10 na podstawie danych ze spotkania złożymy w Starostwie dokumenty niezbędne w zakresie zgłoszenia budowy (bez projektu - tylko szkic sytuacyjny)
 - pomiędzy 30.10, a datą montażu zostanie przygotowany pełny projekt budowlany,
4. W związku z powyższym prosimy też o możliwość dopisania w §3 pkt2 dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na termin zakończenia prac:
 - przedłużenie terminu wykonania o czas niezbędny w procedurze pozwolenia na budowę (nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że nie jest wymagane pozwolenie, a nawet zgłoszenie. Nie możemy jednak tego zagwarantować na obszarze całego kraju),
 - wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych (obfite opady śniegu, mrozy uniemożliwiające wylewanie konstrukcji betonowych),
5. Prosimy o doprecyzowanie pojęcia "słupek antyterrorystyczny" - czy wystarczającą będzie odporność na uderzenie pojazdu o masie 6 800kg z prędkością 30mph (klasa M30 wg ASTM)?

Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1.

Tak – 7m.

Ad. 2.

Przekroju drogi w miejscu montażu nie posiadamy. Dla informacji po obu stronach drogi istnieją studzienki kablowe z kablami ułożonymi po koronie zapory.

Ad. 3.

Wyrażamy zgodę na taki harmonogram inwestycji.

Ad. 4.

Wyrażamy zgodę na uzupełnienie umowy o takie zapisy.

Ad. 5.

Wystarczające pod warunkiem zaprojektowania dodatkowej przeszkody na cięższe pojazdy.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Bąsiorek - Fiałkowski

AP
16.10.2018

